



**NOTE:**

Fugearmring for vridningsfastholdelse af GSY BEAM fra uens belastning på flangerne dimensioneres af rådgiver.

Vederlag huldæk forudsættes standard 80mm for alle dæktykkelser.

Med mindre andet angives i projektet flyttes propper standard en dæktykkelse ind jf. BEF's anvisning.

Fugeudstøbning forudsættes beton C35/40.



Sjællandvej 14  
DK-7330 Brande

Give Steel A/S  
Telefon + 75 73 12 18  
www.givesteel.com

SCALE:

**1:10**

ORDER NO.:

**GSY**

DRAWING NO.:

**D.07**

PROJECT

**STANDARDDETALJER**

DATE

29.05.2020

NAME

SAMLING MELLEM HULDÆK/IN SITU STØBT  
UDKRAGET DÆK OG GSY BEAM - U-BJL.

REVISION

0